



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Июля 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)
356800. г. Буденновск ул. Красная, 218, тел./факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 80/1/45

12.03.2019

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Звездочка» города Буденновска Буденновского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Заведующая МБДОУ ДС №8 г. Буденновска Ягупова Надежда Григорьевна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 80 от «25» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час 00 мин по 16 час 00 мин 01.03.2019, с 14 час 00 мин по 15 час 00 мин 12.03.2019 проведена проверка государственным инспектором Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору капитаном вн. службы Гужвиной Ольгой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Звездочка» города Буденновска Буденновского района» по адресу: г. Буденновск, ул. Прикумская, 60А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДС №8 г. Буденновска Ягуповой Надеждой Григорьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 33, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7	20.05.2019	
2.	Обеспечить своевременное проведение регламентных	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением	20.05.2019	

	работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты здания.	Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.63		
3.	Обеспечить своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.55	20.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Буденновского,

Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору

капитан вн. службы Гужвина О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» марта 2019 г.





(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ ДС №8 г. Буденновска Ягупова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» марта 2019 г.


(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору